

Voda Červený Kostelec s.r.o.

Olešnice 340, Červený Kostelec 549 41



Všeobecné podmínky pro napojení na veřejný vodovod a kanalizaci vodovodní a kanalizační přípojkou

- 1) Žadatel před realizací prací předloží Voda Červený Kostelec s.r.o. samostatnou projektovou dokumentaci na vodovodní a kanalizační přípojku.
- 2) Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení zařízení ve správě VODA Červený Kostelec s.r.o.
- 3) Při ukládání kanalizačního a vodovodního potrubí je nutno respektovat ustanovení prostorové normy ČSN 736005.
- 4) Veškeré zemní práce, terénní úpravy a pod. ve vzdálenosti do 2,0 m od osy zařízení s.r.o. Voda Č. Kostelec musí být předem s Voda Červený Kostelec s.r.o. projednány.
- 5) Ve vzdálenosti do 2,0 m od osy zařízení ve správě Voda Červený Kostelec s.r.o. nesmí být umístěny žádné trvalé stavby, sloupy a podobně.
- 6) V případě že připojení vodovodní a kanalizační přípojky na veřejný řád nebude provedeno Voda Červený Kostelec s.r.o., musí být toto před záhozem rýhy VODA Červený Kostelec s.r.o. prohlédnuto a schváleno. Rovněž tak musí být schválen typ měřidla vody a jeho umístění.
- 7) Ke kolaudaci bude předloženo geodetické zaměření míst napojení přípojek a dokumentace skutečného provedení přípojek .
- 8) Do veřejné kanalizace budou kanalizační přípojkou odváděny pouze splaškové vody.
- 9) Dešťové a drenážní vody budou likvidovány na pozemku připojované nemovitosti.
- 10) U vodovodní přípojky přesahující délku 50m je nutné vybudovat vodoměrnou šachtu.
- 11) Majitel nemovitosti je povinen před zahájením odběrů uzavřít smlouvy o dodávce vody a odvádění splaškových vod s VODA Červený Kostelec s.r.o.