

## Roční prověrka BOZP-PO provedená v roce:

za farnost/objekt:

Přehled povinných pravidelných kontrol, revizí, odborných prohlídek a zkoušek určených technických zařízení a jejich lhůty.

Základní otázky BOZP - PO	v pořádku ANO/NE/neřeší se
Je označen hlavní vypínač elektrického proudu? (Na dvířkách rozvaděče a v rozvaděči)	
Je označen hlavní uzávěr plynu?	
Je označen hlavní uzávěr vody?	
Je označen hlavní uzávěr topení?	
Jsou přístupy k hlavnímu uzávěru vody, plynu, topení, hlavnímu vypínači elektrického proudu volné?	
Jsou chodby, schodiště, které jsou součástí únikových cest volné?	
Jsou vyznačeny směry úniku osob a nouzový východ?	
Je zřetelně označeno číslo tísňového volání s dalšími důležitými kontakty (kontakt na statutára)?	
Je k dispozici lékárnička pro poskytnutí první pomoci?	
Jsou hasicí přístroje, hydranty volně přístupné a snadno viditelné?	
Nehrozí nebezpečí pádu osob? Výškové rozdíly 50 cm a více, zábradlí u schodišť, poškozené schodnice	
Nehrozí nebezpečí zásahu el. proudem? Poškozené elektropřístroje nebo jejich přívody, rozvaděče	
Požární kniha - je k dispozici a je v ní pravidelný zápis o kontrole stavu požární ochrany?	

Přehled revizí a kontrol, kdo revize a kontroly provádí a v jakých časových intervalech

revidované/kontrolované zařízení; kontrolu/revizi provádí	kontrola - poznámka - vysvětlivky	datum provedení	platnost měsíců	v pořádku ANO/NE
Elektrická zařízení - revize; revizní technik EZ	Elektroinstalace budov, od rozvaděčů po zásuvky, dřevěné budovy revize po 24 měsících		60/24	
Hromosvody - revize; revizní technik EZ	Hist. budovy 60 měs., bud. kolaudované po r. 2007 48 měs., nové kostely a dřevěné 24 měs.		60/48/24	
El. spotřebiče a přenosné nářadí - revize; revizní technik EZ	Vrtačky, prodlužovací přívody, konvice, přímotopy, vysavače, sekačky na trávu		12	
Elektrické spotřebiče - revize; revizní technik EZ	Lednice, počítače, tiskárny		24	
Tlakové nádoby stabilní (TNS) - revize; revizní technik TNS	Expanzomaty na topení nebo vodárnách, tlakové nádoby kompresorů		12	
TNS - vnitřní revize a zkouška těsnosti; revizní technik TNS	Expanzomaty na topení nebo vodárnách, tlakové nádoby kompresorů		60	
TNS - tlaková zkouška; revizní technik TNS	Expanzomaty na topení nebo vodárnách, tlakové nádoby kompresorů		108	
Plynová zařízení - kontroly; revizní technik PZ	Plynové kotle, sporáky, přímotopy, plynovody		12	
Plynová zařízení - revize; revizní technik PZ	Plynové kotle, sporáky, přímotopy, plynovody		36	
Komíny - spalinové cesty - kontroly; kominík	Součástí kontroly je čištění spalinové cesty, týká se jakékoliv spalinové cesty		12	
Komíny - spalinové cesty - revize; kominík	Provádí se při kolaudaci, při změně topného media nebo po komínovém požáru		stálá	
Odborné prohlídky kotelen III. kat.; revizní technik kotlů	Provádí se pouze u kotelen s výkonem kotle nad 50 kW, nebo součtu výkonů nad 100 kW		12	
Školení obsluhy kotelny III. kat, revizní technik kotlů	Provádí se pouze u kotelen s výkonem kotle nad 50 kW, nebo součtu výkonů nad 100 kW		36	
Hasicí přístroje - kontrola, odborně způsobilá osoba v PO	Všechny hasicí přístroje včetně přístrojů umístěných ve vozidlech		12	
Hydranty požárního vodovodu - kontrola, OZO v PO	Všechny typy hydrantů PO		12	

Vysvětlivky: **OZO v PO** - odborně způsobilá osoba v PO, **EZ** - elektrická zařízení, **TNS** - tlaková nádoba stabilní, **PZ** - plynová zařízení

**Další kontroly/revize/školení, které souvisí s celkovou bezpečností a požární ochranou**

revidované/kontrolované zařízení; kontrolu/revizi provádí	kontrola - poznámka - vysvětlivky	datum provedení	platnost měsíců	v pořádku ANO/NE
Elektrická požární signalizace - kontrola, OZO v PO	V budovách vybavených elektrickou požární signalizací		12	
Bezpečnostní tabulky - kontrola, OZO v PO	Vzhled a umístění bezpečnostních tabulek, na únikových cestách fotoluminiscenční		12	
Požární dveře - kontrola, OZO v PO	Pouze u budov takto vybavených v místech dělicích příček požárních úseků		12	
Nouzové osvětlení - kontrola, OZO v PO	V budovách vybavených nouzovým osvětlením na únikových cestách		12	
Požární prostupy, požární klapky - kontrola, OZO v PO	V budovách vybavených prostupy a požárními klapkami na dělicích konstrukcích požárních úseků		12	
Požární sádrokarton - kontrola, OZO v PO	V budovách vybavených požárním sádrokartonem na dělicích konstrukcích požárních úseků		12	
Samočinné hasicí zařízení - kontrola, OZO v PO	V budovách vybavených samočinným hasicím zařízením		12	
Zařízení na detekci hořl. plynů a par - kontrola, OZO v PO	V budovách vybavených kouřovými nebo optickými čidly, případně samočinným hasicím systémem		12	
Školení o požární ochraně, OZO v PO nebo vedoucí	Podle zákona o požární ochraně se školí zaměstnanci a případně další spolupracující osoby		24	
Školení o požární ochraně vedoucích, OZO v PO	Vedoucí, nebo administrátory a provozovatele musí proškolit a zkontrolovat písemným testem OZO v PO		36	
Preventivní požární prohlídka; OZO v PO	Budovy dle začlenění bez zvýšeného požárního nebezpečí dle § 4, odst. (1) písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.		12	
Preventivní požární prohlídka; OZO v PO	Budovy dle začlenění se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4, odst. (1) písm. b) zákona č. 133/1985 Sb.		6	
Preventivní požární prohlídka; OZO v PO	Pouze v budovách zvláštního významu dle nařízení Jihomoravského kraje č. 1/2003		3	
Školení BOZP - PO na staveništi	V případě stavby nebo rekonstrukce seznámení s riziky konkrétního pracovního prostředí		12	
Školení požární hlídky; OZO v PO	Požární hlídka se ustanovuje v prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím a nejméně třemi zaměstnanci		12	
Regály - kontrola; obsluha regálu, pověřená osoba	Jedná se o kontrolu regálů (ne police ve skříních nebo knihovnách)dle NV 378/2001 Sb.		12	
Zvony - kontrola; obsluha zvonů, pověřená osoba	Jedná se o kontrolu po zimním a letním období kvůli tepelné roztažnosti materiálů		6	

**Další otázky BOZP - PO**

v pořádku ANO/NE/neřeší se

Je provedeno začlenění činností dle požárního nebezpečí § 4 zákona č. 133/1985 Sb.?	
Je provedeno stanovení zabezpečení požární ochrany dle § 6 zákona č. 133/1985 Sb.?	
Je vypracován plán dle nařízení JMK č. 3/2013, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení PO při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob? Venkovní poutě, slavnosti... nad 500 osob, slavnosti, poutě, pohřby... ve vnitřních prostorech, kde na jednu osobu je menší prostor než 5m <sup>2</sup>	
V případě, kdy farnost má zaměstnance, je zpracována kategorizace prací?	
Má zaměstnanec zařazený do kategorie I. - IV. platnou pracovnílékařskou prohlídku dle vyhl. 79/2013?	
Má katechet/ka vyučující náboženství ve škole platnou pracovnílékařskou prohlídku dle vyhl. 79/2013?	

Zápis roční prověrky BOZP-PO provedl:

Podpis:  
dne: